


A800 M-Bus Zentrale MultiPort D
 USB 130 (rot), 132 (grün), 131 (weiss), 133 (schwarz)
 X800 Einspeisung ab plombierbarer Sicherungsgruppe

ACHTUNG Das Einschalten der Betriebsspannung 230 V darf nur in Gegenwart eines Techem Kundendiensttechnikers erfolgen.

W800 Verbindungskabel U72 1x4x0.8 mm M-Bus: türkis (24) / violett (25) / 24V: weiss/blau

Bei Trassenverlegung ist zwingend ein abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Die beiden M-Bus-Leiter dürfen weder an Masse noch Schirm angeschlossen werden. M-Bus ist verpolungssicher.

| | | | | |
|---|----------------------|---------------|---|---------------------|
|  | Urdorf | 043 455 65 00 | Anlage: | V 2.0 09.06.2016 |
| | Münchenstein | 061 337 20 00 | | |
| | Niederwangen | 031 980 49 49 | M-Bus Zentrale MultiPort D 151253 / 151254 | |
| | Le Mont-sur-Lausanne | 021 925 70 50 | | |