



- A800 M-Bus Zentrale mit Display
- A801 Wandnetzteil 230 V AC / 42 V DC
42 V Sekundär, + (blau), - (braun), \perp (grün/gelb)
- W800 M-Bus Verbindungskabel (Typ U72 1x4x0,8mm)
M (türkis), M (violett)
- X800 Einspeisung ab plombierbarer Sicherungsgruppe
(Kabel direkt anschliessen, kein Stecker montieren)

** Bei Trasseverlegung abgeschirmtes Kabel verwenden

Achtung: Das Einschalten der Betriebsspannung 230 Volt darf nur in Gegenwart eines Techem Kundendiensttechnikers erfolgen.



Urdorf 043 455 65 00
Münchenstein 061 337 20 00
Niederwangen 031 980 49 49
Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

M-Bus Zentrale mit Display 120/250

153120 od. 153250

Anlage:

V 2.0
28.11.2012