



B100 Compteur de chaleur compact IV M-Bus

** Le branchement sur le compteur est réalisé par la Techem (Suisse) SA

X100 Boîte de jonction plombable pour le montage en saillie (p.ex. Woertz 78x78 mm)
 Montage et livraison à assurer par le maître de l'ouvrage
 Montage à proximité immédiate du compteur
 Bornes dans la boîte de jonction: borne Wago blanc, n° 157817104 ou
 borne Wago n° 157812484

Raccords: 24V (blanc), 24V (bleu), M (turquoise), M (violet)

W800 câble de connexion M-Bus (type U72 1x4x0,8mm)

Utiliser un câble blindé en cas de pose dans des tracés de câble

techem

Urdorf 043 455 65 00
 Münchenstein 061 337 20 00
 Niederwangen 031 980 49 49
 Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

**Compteur de chaleur compact IV
 M-Bus**

Date de création:

V 1.0
 02.02.2010