

# Alimentation Multical 403 et Multical 603

| Poste d'enfichage module 2 |                                                                                                  | 00 | 10 | 20 | 30 | 52 | 11 | 21 | 40 | 43 | 66 | 67 | 94 | 60 | 81 | 82 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Poste d'enfichage module 1 |                                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 00                         | Aucun module                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10                         | Données + 2 entrées d'impulsions (In-A, In-B)<br><b>00377181</b>                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20                         | M-Bus, configurable + 2 entrées d'impulsions (In-A, In-B)<br><b>00377180</b>                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30                         | M-Bus sans fil, 868 MHz + 2 sorties d'impulsions (In-A, In-B)<br><b>00377218/19</b>              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52                         | LoRaWAN wireless<br><b>00377182</b>                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11                         | Données + 2 sorties d'impulsions (Out-C, Out-D)<br><b>00377182</b>                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21                         | M-Bus, configurable + 2 sorties d'impulsions (Out-C, Out-D)<br><b>00377195</b>                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40                         | Module de sortie analogue 2 x 0/4...20 mA (alimentation séparée Modul 24 VAC)<br><b>00377188</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 43                         | Contrôleur PQT (alimentation séparée Modul 24 VAC)<br><b>00377210</b>                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 66                         | BACnet MS/TP (RS-485) + 2 entrées d'impulsions (In-A, In-B)<br><b>00377185</b>                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 67                         | Modbus RTU (RS-485) + 2 entrées d'impulsions (In-A/In-B)<br><b>00377183</b>                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 94                         | KNX Module Lingg & Janke<br><b>00377194</b>                                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 60                         | Lon FT-X3 + 2 entrées d'impulsions (In-A/In-B)<br><b>00377201</b>                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 81                         | BACnet IP + 2 entrées d'impulsions (In-A/In-B)<br><b>00377201</b>                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 82                         | Modbus TCP/IP + 2 entrées d'impulsions (In-A/In-B)<br><b>00377280</b>                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**Multical 403** est uniquement équipé d'un poste d'enfichage!

Est seulement qualifié pour le **Multical 603**!



Alimentation par pile  
**00377144**



Alimentation secteur (24 VAC ou 230 VAC)  
**00377143 / 00377142**



High-Power SMPS (230 VAC)  
**00377197**

1) sur demande