

CERTIFIKÁT

Držiteľ certifikátu	Techem Energy Services GmbH Hauptstr. 89 65760 Eschborn, Nemecko
Produkt	Pomerové rozdeľovače tepla (PRT) - prístroje s elektrickým napájaním
Typ, model	Rádiový PRT radio 4 / elektronický PRT vario 4
Vyhĺásenie o zhode	DIN EN 834:2017-02 Certifikačný program pomerových rozdeľovačov tepla (2017-04)
Značka zhody	
Registračné číslo	295/20 E
Platnosť do	2025-01-31
Právo na používanie	Tento certifikát oprávňuje k používaniu vyššie pridelenej značky zhody v spojení s uvedeným registračným číslom. Ďalšie informácie nasledujú v prílohe.

2021-03-05

Robert Zorn M.Sc.
Geschäftsführer

PRÍLOHA

Strana 1 z 1

Certifikát	295/20 E zo dňa 2021-03-05
Technické údaje	Modely: kompaktná snímačová verzia a verzia s diaľkovým snímačom Výstup nameraných hodnôt: decentralizovaný Stredná teplota vykurovacieho média, základný stav: 50 °C Horná teplotná hranica použitia t(max): 90 °C kompaktná, 130 °C diaľkový snímač Spodná teplotná hranica použitia t(min): 35 °C
Skúšobné laboratórium/ Kontrolný úrad	Univerzita Stuttgart Inštitút energetiky budov Pfaffenwaldring 35 70569 Stuttgart NEMECKO
Skúšobné protokoly	SD15 H001 TE zo dňa 2015-06-26 SD15 H001 TE K.1 zo dňa 2016-01-15 SE21 H001 TE C.1 zo dňa 2021-02-25

