

# CERTIFIKÁT

Držiteľ certifikátu

**Techem Energy Services GmbH**  
**Hauptstr. 89**  
**65760 Eschborn, Nemecko**

Produkt

Pomerové rozdeľovače tepla (PRT) - prístroje s elektrickým napájaním

Typ, model

Rádiový PRT radio 4 / elektronický PRT vario 4

Vyhlásenie o zhode

DIN EN 834:2017-02  
Certifikačný program pomerových rozdeľovačov tepla (2017-04)

Značka zhody



Registračné číslo

295/20 E

Platnosť do

2025-01-31

Právo na používanie

Tento certifikát oprávňuje k používaniu vyššie pridelenej značky zhody v spojení s uvedeným registračným číslom.

Ďalšie informácie nasledujú v prílohe.

2021-03-05

Robert Zorn M.Sc.  
Geschäftsführer

A blue ink handwritten signature.



# PRÍLOHA

Strana 1 z 1

<b>Certifikát</b>	<b>295/20 E zo dňa 2021-03-05</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>Modely: kompaktná snímačová verzia a verzia s diaľkovým snímačom</b> <b>Výstup nameraných hodnôt: decentralizovaný</b> <b>Stredná teplota vykurovacieho média, základný stav: 50 °C</b> <b>Horná teplotná hranica použitia t(max): 90 °C kompaktná, 130 °C diaľkový snímač</b> <b>Spodná teplotná hranica použitia t(min): 35 °C</b>
<b>Skúšobné laboratórium/ Kontrolný úrad</b>	<b>Univerzita Stuttgart</b> <b>Inštitút energetiky budov</b> <b>Pfaffenwaldring 35</b> <b>70569 Stuttgart</b> <b>NEMECKO</b>
<b>Skúšobné protokoly</b>	<b>SD15 H001 TE zo dňa 2015-06-26</b> <b>SD15 H001 TE K.1 zo dňa 2016-01-15</b> <b>SE21 H001 TE C.1 zo dňa 2021-02-25</b>

